



Условные обозначения:

- розетка с защитными шторками со степенью защиты IP20
- розетка с защитными шторками со степенью защиты IP44
- N розеток рядом
- розетка свободная в прикладке квартирного щита на высоте 2,42 м для роутера и видеодомофона
- розетка для дверного звонка
- выключатели освещения (одноклавишный, двухклавишный)
- выключатель вытяжного вентилятора в кухнях и санузлах (группа с независимым распределителем, отключение при пожаре)
- светильник в санузлах НББ-60
- патрон подвесной с лампой
- клеммная колодка для подключения светильника
- коробка уравнивания потенциалов
- количество проводов в линии (если не указано, то 3)
- проводка в мандалите потолка
- проводка в заливке пола, в штрабе в стене

Высота установки розеток от уровня чистого пола
 - в комнатах - 0,3 м;
 - в кухнях у рабочей зоны - 1 м;
 - в кухнях розетки для вытяжки - 2,4 м;
 - в санузлах розетки для стиральной машины и полотенцесушителя - 1 м;
 - в коридорах розетка для звонка - 2,4 м.
 Высоты установки розеток указаны на плане.
 В случае, если высота установки не указана на плане, розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня чистого пола.
 Высота установки выключателей 0,8 м от уровня чистого пола.
 В общем случае выключатели устанавливаются на расстоянии 250 мм от дверного проема со стороны ручки, в остальных случаях выключатель устанавливается по привязке узла для выключателя по 01-П-2019-01-ЭЛ/КЖ - под распаячной коробкой.
 При прохождении электропроводки в заливке пола через дверной проем выполнить механическую защиту проводки стальной гильзой.

					01-П-2019-01-ЭЛ				
					Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями в квартале ул. Беллинского - пер. Переходный в г. Екатеринбург				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Вак	Подп.	Дата	Электрооборудование	Станд.	Лист	Листов
Разработал	Зарин	Зарин	06.20	Зарин	06.20		Р	41	
Проверил	Зарин	Зарин	06.20	Зарин	06.20	План 14 этажа Квартирные сети	ПЛАН-В ПРОЕКТНОЕ БЮРО		
Исполнитель	Зарин	Зарин	06.20	Зарин	06.20		Формат А3х3		